

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление по Пермскому краю
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Предписание № 138
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от «29» июня 2011 г.

г. Кунгур

При проведении проверки МДОУ «Детский сад №18»:
Юридический адрес - Пермский край, г.Кунгур, ул. Блюхера, 31.
Место осуществления деятельности - Пермский край, г.Кунгур, ул. Блюхера, 31.
На основании акта проверки МДОУ «Детский сад №18»:
29.06.2011г

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

В срок до 01.06.2012г

1.Обеспечить набор и площади помещений пищеблока, в соответствии с требованиями п.2.2.25 СанПиН 2.4.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»:

2.Обеспечить объёмно - планировочные решения помещений пищеблока исключая встречные потоки сырья и чистой посуды (моечная кухонной посуды оборудована на площади цеха сырой продукции, полуфабрикаты, подвергающиеся обработке в жарочном шкафу, встречаются с готовой пищей, стол для сырой продукции используется для хранения грязной кухонной посуды, участок для приготовления салатов совмещён с раздачей), в соответствии п.2.2.26 СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»:

3.Обеспечить состав и площади медицинского кабинета ДООУ в соответствии требованиям прил.4: оборудовать в составе медицинского блока изолятор, туалет, процедурный кабинет, в соответствии с п.2.2.22 СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»:

4.Оборудовать подводкой горячей и холодной воды помещение медицинского кабинета, в соответствии п.2.7.6 СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»:

5.Обеспечить внутреннюю отделку медицинского кабинета, позволяющую проведение качественной обработки и дезинфекции помещений мед. блока, ; что является нарушением п.2.3.1 СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»:

6. Обеспечить наличие отапливаемого перехода пищеблока со зданием детского сада, в соответствии с п.2.2.5 СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»:

7. Обеспечить соблюдение принципа групповой изоляции, в соответствии с п.2.2.8 СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»:

8. Обеспечить площади спальных комнат для детей обеих групп не менее 2,0 м² на одного ребенка, в соответствии с п.2.2.10 СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»:

9. Обеспечить наличие санитарно-технических приборов в туалетных обеих групп - не менее 4 детских унитаза, не менее 4 умывальников, наличие умывальной раковины для персонала, в старшей/подготовительной группе, наличие кабин с закрывающимися запорами, в соответствии с п. 2.2.17 СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»:

10. Обеспечить площадь музыкально – физкультурного зала 75 м², в соответствии с п.2.2.18 СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»:

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ «Детский сад №18»

Информацию о выполнении пунктов (перечислить) с п. 1 по п.10 настоящего предписания вместе с документами, подтверждающими их выполнение, представить в ЦТО Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45-б, кабинет № 9, Стариковой Елене Владимировне).

в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта предписания.

Информацию о принятых мерах по выполнению пунктов (перечислить) с п.1 по п.3 настоящего предписания вместе с документами, подтверждающими принятие мер, представить в ЦТО Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45-б, кабинет № 9) Стариковой Елене Владимировне

в течение 30 рабочих дней с даты вынесения настоящего предписания.

В случае не предоставления информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания, Вы, можете быть привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 19.7 КоАП Российской Федерации.

В случае не исполнения настоящего предписания в установленные сроки, Вы можете быть привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

**Специалист-эксперт ЦТО Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю**
(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)


(подпись)

Старикова Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил:

И.о.заведующей МДОУ «Детский сад №18»

✓ 

Пекарская Н.П.

29.06.2011г